

**EU-Konformitätserklärung**  
**EU-Declaration of Conformity**  
**Déclaration UE de Conformité**

Hersteller: WWT GmbH	Gerätetyp: Füllstand Grenzscharter
Manufacturer: Westendstraße 5	Type: Level Limit Switch
Fabricant: 87488 Betzigau	Type: Détecteur de niveau de remplissage
Germany	<b>Serie RN 4000</b>

Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das oben angegebene Gerät den nachfolgend aufgeführten EU-Richtlinien entspricht:

*We hereby declare in sole responsibility that the equipment specified above complies with the EU Directives listed below:*

*Nous déclarons sous notre seule responsabilité que l'équipement spécifié ci-dessus est conforme aux directives européennes suivantes:*

EU-Richtlinie <i>EU Directive</i> <i>EU Directive</i>	Angewandte (harmonisierte) Normen <i>Applied (harmonized) standards</i> <i>Normes (harmonisées) appliqués</i>
LVD 2014/35/EU	EN 61010-1:2010/A1:2019 <sup>1</sup>
EMC 2014/30/EU	EN 61326-1:2013 <sup>1</sup>
RoHS 2011/65/EU	EN IEC 63000:2018
optional / <i>optionally</i> / <i>en option</i> ATEX 2014/34/EU	EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014
<sup>1</sup> Der Hersteller erklärt, dass die Geräte mit dem aktuellsten Normenstand übereinstimmen. Die Änderungen des aktuellsten Normenstandes wurden geprüft und betreffen das Gerät nicht. <i>The manufacturer declares that this product complies with the requirements of the latest editions of the standards.</i> <i>The changes of the latest editions have been checked and do not affect this product.</i> <i>Le fabricant déclare que les appareils sont conformes aux dernières normes.</i> <i>Les changements de la les dernières normes ont été vérifiées et n'affectent pas le périphérique.</i>	


Zusätzliche Angaben für Geräte mit ATEX-Zulassung:  
*Additional information for equipment with ATEX Approval:*  
*Pour produits avec certificat ATEX:*

Geräte, die nach der Richtlinie gebaut sind, tragen die entsprechende Kennzeichnung auf dem Typenschild.  
 Nicht gekennzeichnete Geräte sind nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen.  
*Equipment, which is manufactured according to the directive is respectively marked on the nameplate.*  
*Equipment without this marking is not approved for use in hazardous areas (explosive atmospheres).*  
*Appareils avec autorisation selon la directive font l'objet d'une caractérisation spéciale sur la plaque signalétique.*  
*Appareils sans caractérisation ne sont pas autorisé pour l'installation dans des zones de poussières explosives.*

EU-Baumusterprüfbescheinigung, ausgestellt von <i>EU-Type Examination Certificate, issued by</i> <i>UE-certificat d'examination de type, délivré par</i>	BVS 11 ATEX E 055 X DEKRA Testing and Certification GmbH 44809 Bochum, Germany
Benannte Stelle / Kennnummer Qualitätssicherungssystem <i>Notified Body / Identification no. Quality assurance system</i> <i>Organisme notifié / Numéro d'identification système</i> <i>d'assurance de la qualité</i>	DEKRA Testing and Certification GmbH 0158

Betzigau, 06/2023

Ort, Datum / Place, date / Lieu, date



A. Haug  
Geschäftsführer / Managing Director / Directeur Général